Gliwice, 26 września 2023 r.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GLIWICACH
ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Znak sprawy: MZ.52800.60-2.2023.MK

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 z późn. zm.) w dniu:

26.09.2023 r.

przez:

1. **mł. asp. mgr inż. Macieja Kycię – starszego inspektora sztabowego wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 25/2020 (9460608),**
2. **mł. asp. mgr inż. Adriana Kilijanka – inspektora wydziału kontrolno--rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 6260992,**

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.55800.60-1.2023.MK z dnia 20.09.2023 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 15-17

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 44-100 Gliwice	Agata Cira – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Agata Cira – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście sprawdzenia organizacji ewakuacji w obiekcie.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
czynności kontrolno-rozpoznawcze podjęto w związku z pismem – zawiadomieniem Pani Agaty Cira – Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 z dnia 06.09.2023 r. (data wpływu: 07.09.2023 r.), informującym o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 15-17.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 15-17.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. **Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Właścicielem budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 15-17 jest Miasto Gliwice.

2. **Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Przeznaczenie obiektu: szkoła

Kategoria (ZL I-V/PM): ZLI, ZLIII

Ilość kondygnacji nadziemnych / podziemnych: 2/1 (suterena)

Powierzchnia użytkowa – 3.180 m^2

Powierzchnia zabudowy – 1.539 m^2

Kubatura – 13.472 m^3

Wysokość – do 12 m (budynek niski „N")

Uwagi: Brak

3. **Organizacja ochrony ppoż.**

Okazano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (IBP): tak / ~~nie~~

Data opracowania/aktualizacja: listopad 2011 r./ maj 2022 r.

Osoba aktualizująca (kwalifikacje): Krzysztof Przystasz - inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Czy w instrukcji ujęte zostały praktyczne sposoby sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji: tak / ~~nie~~

Uzgodniono z Komendantem Miejskim PSP w Gliwicach zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji: ~~tak~~ / ~~nie~~ / nie dotyczy

Informacje dotyczące praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Założenia:

Okazano scenariusz sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji: ~~tak~~ / nie

Pracownicy poinformowani o planowanej ewakuacji: tak / ~~nie~~

Przyjęte miejsce powstania zdarzenia/pożaru: brak.

Przebieg ewakuacji:

Godzina rozpoczęcia ewakuacji: 9.00

Ogłoszenie alarmu: Dzwonek szkolny (ciągły sygnał pulsacyjny).

Kierujący akcją ewakuacyjną: Mirosław Jońca – Konserwator

Podjęcie przez personel akcji gaśniczej: ~~tak~~ / nie

Kontrola pomieszczeń po ewakuacji: tak / ~~nie~~

Sposób zachowania się ćwiczących:

- brak zdyscyplinowania osób ewakuujących się: ~~tak~~ / nie
- wystąpienie zjawiska paniki: ~~tak~~ / nie
- realizacja wcześniej ustalonych zadań przez poszczególne osoby funkcyjne: tak / ~~nie~~

- zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób po zakończeniu ewakuacji: tak / ~~nie~~

Lokalizacja miejsca zbiórki: boisko szkolne.

Oznakowanie miejsca zbiórki: prawidłowe / ~~nieprawidłowe~~ / ~~brak~~

Na miejscu zbiorki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych: tak / ~~nie~~

Na podstawie czego sprawdzono stan osobowy: lista obecności.

Czy wszystkie osoby opuściły budynek: tak / ~~nie~~

Ilość osób ewakuowanych: 527 osób

Czas przeprowadzonej ewakuacji: 4 minuty

Uwagi: Brak.

4. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2 egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

DYREKTOR
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1
w Gliwicach
mgr Agnieszka Ślusarczyk

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Inspektor Wydziału
Kontrolno - Rozpoznawczego
mł. asp. mgr inż. Adrian Kilijanek

Starszy Inspektor Sztabowy Wydziału
Kontrolno - Rozpoznawczego
mł. asp. mgr inż. Maciej Kycia

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)